РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 333
София, 31.08.2017г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 45/174 ОКС/ПА/07.02.2017г., Доклад от оценка № 45/174 ОКС/ПА/4/В/08.05.2017г. и становище на Комисия по акредитация № 45/174 ОКС/ПА/5/В/11.08.2017г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол от вида С „Елисаконтрол" при „Елиса-Е" ООД
Адрес на управление и на офис: 1320 гр. Банкя ул."Елиса" №6

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.	нови и/ или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПКП 7.1. Версия 10/ 20.03.2015г.	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008, Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/ 2004, ТС;
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПКП 7.2. Версия 10/ 20.03.2015г.	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008, Наредба № 4 ДВ бр.6 /2011, ТС;
2.	Електрически машини - ел. двигатели до и над 1000 V		Съпротивление на изолация на намотки	ПКП 7.3.1. Версия 10/ 19.03.2017г.	Наредба №16-116, ДВ бр.26 /2008, ТС;
			Активно съпротивление на намотки		
3.	Кабели, електрически табла, апарати, шини до и над 1000 V		Съпротивление на изолация	ПКП 7.3. Версия 10/ 28.01.2014г.	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008, Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/ 2004, ТС;
4.	Силови трансфор-матори до и над 1000 V		Съпротивление на изолация на намотки	БДС 16654, ПКП 7.4 Версия 11/19.03.2017г.	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008, ТС;
			Активно съпротивление на намотки	БДС 15320, ПКП 7.4 Версия 11/19.03.2017г.	
			Повишено променливо напрежение до 50kV	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008г. ПКП 7.4 Версия 11/19.03.2017г.	

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

5.	Разпределителни уредби, прекъсвачи, разединители ,шини, вентилни отводи до и над 1000 V	нови и/ или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/2004г ПКП 7.5 Версия 11/07.12.2016г.	Наредба №3 ДВ бр. 90 и 91/2004, ТС;
			Повишено променливо напрежение до 50кV	Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/2004, ПКП 7.5 Версия 11/07.12.2016г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;
6.	Кабелни и въздушни електропроводи до 20kV		Съпротивление на изолация	БДС 2406, ПКП 7.6 Версия 10 / 20.03.2015г.	Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/2004, Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;
			Повишено постоянно напрежение		
7.	Електроизолационно масло до и над 1000V		Пробивно напрежение с промишлена честота	БДС EN 60156, ПКП 7.7. Версия 10 / 20.03.2015г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;
8.	Електрозащитни средства до и над 1000 V				
8.1	Изолиращи щанги; Изолиращи и токо-измервателни клещи; Изолационни щанги за преносими заземители; Диелектрични килимчета и изолиращи плочки	Продукти в експлоатация	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)
8.2	Указатели за напрежение; Указатели за проверка съвпадение на фази		Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение и праг на индикация за напрежение (праг за напрежение)	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)
8.3	Диелектрични ръкавици, боти, галоши и ботуши;		Електрическа якост на изолацията и ток на утечка чрез повишено променливо напрежение	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)	Наредба №22 (ДВ бр.45/2006)
9.	Токови измервателни трансформатори до и над 1000V	нови и/ или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654, ПКП 7.9 Версия 11/19.03.2017г.	Наредба №16-116 ДВ бр.26 /2008, ТС;
			Повишено променливо напрежение до 50кV	ПКП 7.9. Версия 11/ 19.03.2017г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

10.	Напреженови измервателни трансфор-матори до и над 1000V	нови и/ или в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 16654, ПКП 7.10 Версия 11/ 19.03.2017г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;
			Контрол с повишено променливо напрежение до 50кV	БДС 16654 ПКП 7.10. Версия 11/ 19.03.2017г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, ТС;
11.	Електрически уредби и съоръжения до 1000V		Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	ПКП 7.11. Версия 11 / 12.12.2016г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, Наредба №3 ДВ бр.90 и 91/ 2004, ТС;
			Защитни прекъсвачи: ток на задействане, съпротивление на предпазно заземление, време на изключване, допирно напрежение	ПКП 7.12. Версия 11 / 12.12.2016г.	Наредба №16-116 ДВ бр. 26 /2008, Наредба №3 ДВ бр. 90 и 91/2004, ТС;

Наредба №3 за устройство на електрически уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);
Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);
Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, (ДВ бр. 45/2006 г.);

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 174 ОКС от 31.08.2017 г. валиден до 31.08.2021г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителят/представител на юридическото лице, ръководителят на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 174 ОКС издаден на 06.06.2016 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А302/ 06.06.2016г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Ирена Бориславова
Изпълнителен директор на ИА БСА